


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кирюшкинская средняя общеобразовательная школа»
461612, с. Кирюшкино, ул. Школьная, 1, телефон: 8 (35352) 55-6-27
E-mail: margarita-galkina@yandex.ru

Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г.Бугуруслану,
Бугурусланскому, Асекеевскому и
Северному районам УНД
и ПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
Деревяшкину Ю.И.

В ответ на предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №21/1 от 15.02.2022 года, отвечаем следующее:

1. В нарушении ч.1 ст.6 ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима в РФ (уст. постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479), п.6.6.1, п.6.6.4. ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. - Произведена замена средства обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: извещатели пожарные ИП 212 – 41 в количестве 143 штук, ИПР 513 -10 в количестве 5 штук, блок речевого оповещения «Свирель» в количестве 5 штук;
2. В нарушении п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 - Произведён акт вскрытия пожарных кабель-каналов на предмет их маркировки, на данные виды кабелей обеспечено хранение технической документации;

Директор школы:  Т.Н.Иванова